Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Tel: (36-32) 521-030 Fax: (36-32) 521-031 e-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

Szám: 36200/998-1/2017.ált.

Tárgy: Alsópetény község településrendezési eszközei módosításának véleményezése
Ügyintéző: Tóthné Agócs Eliza c. tű. őrgy.
Hiv. szám: -
Telefon: (32) 521-030

Alsópetény Község Önkormányzata
Laluja Imre polgármester

Alsópetény
Petőfi út 24.
2617

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy Alsópetény község településrendezési eszközei (Helyi Építési Szabályzat) módosításával kapcsolatban a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak véleményezésre megküldött dokumentációt megvizsgáltam. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése és a 9. mellékletben kapott jogköröm alapján az alábbi szakmai véleményt adom.

A településrendezési eszközök módosítása során az alábbi jogszabályi előírásokat szükséges figyelembe venni:

Az érintett területeken történő tervezés során a jövőben megvalósuló építmények, épületek tekintetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásait kell alapul venni azok elhelyezkedésére, alapterületi nagyságára, közmű ellátottságára, stb. vonatkozóan.

Amennyiben a módosítással érintett területen 50 m^2-nél nagyobb alapterületű épület kerül elhelyezésre, az oltóvíz igény biztosíthatóságát kiemelten vizsgálni kell.

Salgótarján, 2017. július 7.

Tisztelettel:

Seres Tibor tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

távollétében:

Antal István tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgatóhelyettes

Készült: 2 pld.
Egy példány: 1 lap
Kapja: 1. Irattár
2. Címzett (tértivevénnyel)